



OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit

Č.j: SP/928/2014-JK

vo Svite dňa 14.11.2014

STAVEBNÉ POVOLENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 90 Košice, IČO: 36 599 361, zastúpená Ing. Marcelom Fiterem, zastúpená Obcou Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, podala dňa 7.10.2014 na Obec Ždiar žiadosť o vydanie stavebného povolenia na energetickú líniovú stavbu **“Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“** v Ždiari, na pozemkoch ako je vyznačené v situačnom výkrese na podklade katastrálnej mapy. Nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, čísla parciel sa podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, neuvádzajú. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Ždiar ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) a podľa zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene doplnení stavebného zákona, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi a rozhodol takto :

líniová energetická stavba : **“Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“** v Ždiari, na pozemkoch ako je vyznačené v situačnom výkrese na podklade katastrálnej mapy. Nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, čísla parciel sa podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, neuvádzajú, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- p o v o ľ u j e - .

Členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

PS 01 – Trafostanica úsek 01 – trafostanica TS – montáž

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

úsek 01 – NN vedenie pre IBV – montáž

úsek 03 - prepojovacie NN vedenie – montáž

úsek 04 – VN prípojka

Popis stavby :

PS 01 – Trafostanica úsek 01 – trafostanica TS – montáž

Trafostanica bude osadená na pozemku parc.č. 2767/1. Navrhnutá je betónová bloková trafostanica koncová, s vonkajším ovládaním.

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

úsek 01 – NN vedenie pre IBV – montáž – NN vedenie je navrhnuté plastovými káblami NAYY-J 4x150 SE a NAYY-J 4x70 SE. Sú navrhnuté káble s plným jadrom, nakoľko sa v budúcnosti uvažuje o pripojení ďalších odberateľov. Rozvodné istiace skrine a prípojkové skrine sú navrhnuté plastové.

úsek 03 - prepojovacie NN vedenie – montáž – z projektovanej TS sa severným smerom uloží NN kábel NAYY-J 4x70 SE a ukončí sa v prípojковой skrinke č. 1 – SPP6. Južným smerom sa vyvedie NN kábel NAYY-J 40x150 SE. Po zaslučkovani v prípojковой skrinke č. 2 – SPP6 pokračuje južným smerom a následne západným smerom pozdĺž plynovodu a vodovodu. Kábel sa slučkuje cez skrine SPP6 č. 3, 4 a končí v č. 5. Východným smerom sa vyvedú dva káble a po 40 m pokračujú južným smerom uložené v nespevnenej komunikácii. Jeden kábel sa slučkuje cez skriňu SPP6 č. 7. a 6. Káble sa na podpernom bode č. 1. napoja na jestvujúce NN vzdušné vedenie na ktorom sa zdemontuje jestvujúca VRIS 2 a namontujú sa dve skrine VRIS 2. NN káble sa zapoja. Na podpernom bode č. 2. sa jestvujúcej NN siete zdemontuje plechová skriňa VRIS 2 a namontuje sa plastová skriňa VRIS 2. Na podpernom bode č. 3 jestvujúcej NN siete sa zdemontuje jestvujúca plechová skriňa VRIS 1 a zapojí sa.

úsek 04 – VN prípojka – je navrhnutá káblom NA2XS2Y 1x150 RM/25 uloženým v zemi. VN podperný bod určený na výmenu je z odstreďovaného železobetónu. Na VN podperný bod sa namontuje zvislý úsekový odpojovač OTE 25/400-32. VN obmedzovače prepätia a VN kábel sa ukončí vonkajšími VN koncovkami. V blokovej trafostanici sa VN káble ukončia VN vnútornými koncovkami. Do VN poistkovej skrine sa namontujú VN obmedzovače prepätia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval : VSE a.s. Košice, úsek Enerkos, Odbor projekty,
Ing. Peter Zlacki, autorizovaný stavebný inžinier 1666*Z*A2.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, STN, a technické normy.
3. Na stavbu môžu byť použité len výrobky, ktoré sú vhodné na zabudovanie do stavby.
4. Stavba bude dokončená do : **10/2017**. V prípade, že stavebník nebude môcť dodržať termín ukončenia stavby, požiadava včas o jeho zmenu.
5. Stavba bude počas celej realizácie označená identifikačnou tabuľkou na viditeľnom mieste.
6. Stavbu bude stavebník realizovať dodávateľsky. Dodávateľ bude známi po ukončení výberového konania.
7. Stavebník je povinný viesť stavebný denník a zaznamenávať v ňom všetky stavebné postupy, záznamy o počte robotníkov na stavbe, ich profesie a postup prác.
8. Pri výstavbe nesmie dochádzať k znečisťovaniu miestnej komunikácie. V opačnom prípade je stavebník povinný komunikáciu vyčistiť na vlastné náklady.
9. Stavebný odpad počas výstavby skladovať vo veľkoobjemovom kontajneri a priebežne ho vyvážať na skládku.
10. Pred vstupom na cudzie pozemky si stavebník zabezpečí súhlasy vlastníkov pozemkov na vstup na pozemok.

11. V prípade archeologického nález, tento nahlásiť na príslušný KPÚ, nález zabezpečiť proti poškodeniu a odcudzeniu.
12. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia SPP – D, a.s. Bratislava č.j: TD/56998/PP/Hn/2014 zo dňa 02.10.2014 – pred začatím prác požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí; pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní našich plynovodných rozvodov žiadame vykopat' ručný výkop, v prípade obnaženia plynovodných sietí je možné ich zasypať iba so súhlasom SPP-D; pri prácach dodržať STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80 energetického zákona, zakazujeme robiť výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu kopacím mechanizmom; žiadame dodržať ochranné pásmo plynovodu; žiadame dodržať niveletu terénu kvôli prípade poškodenia žiadame bezodkladne informovať pracovníkov SPP-D a.s. ; dodržať priestorovú normu STN 73 6005; technický dozor investora musí priebežne kontrolovať všetky činnosti počas výstavby; pri prácach v OP a ku každému výkopu pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok, pred zasypaním prizvať pracovníkov SPP-D,a.s.
13. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia PVPS a.s. Poprad č.j: 10729/2014, 11598/2014 zo dňa 30.09.2014 – v záujmovom území sa nachádza verejný vodovod; pred začatím výkopových prác požiadať o ich presné vytýčenie; pri križovaní požadujeme výkop realizovať ručne, naše siete uložiť do chráničky, dodržať kryciu vrstvu; pri súbehu s verejným vodovodom a od trafostanice dodržať pásmo ochrany vo vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na obidve strany, začatie výkopových prác oznámiť 7 dní vopred; pri obnažení vedení v našej správe prizvať správcu na kontrolu; pri kolaudácii požadujeme odovzdať pracovníkom PVPS a.s. porealizačné zameranie styku s vedeniami v našej správe digitálnej forme; upozorňujeme na možný styk s vedeniami, ktoré nie sú v našej správe.
14. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia VSD a.s. Košice č.j: 17482/2014/5100307549 zo dňa PP/06.11.2014, č.j: 17526/2014/5100307549 zo dňa PP/11.11.2014 – hlavný istič pred elektromerom musí mať vypínaciu charakteristiku typu „B“; charakteristika iného priebehu musí byť vopred schválená prevádzkovateľom distribučnej sústavy; napojenie zrealizovať vybudovaním novej VN prípojky napojenej z VN vedenia 22 kV č. 254, distribučnej TF 22/0,4 kV a rozšírením NN sekundárnej káblovej siete, napojenie realizovať z istiacich a rozpojovacích skríň sekundárnej káblovej siete; PD rozdeliť na samostatné objekty „VN prípojka“, „TS“ a „NN siet“ a stavebný objekt odberného el. zariadenia; v PD uviesť číslovanie nového spínacieho prvku VN nadzemného el. vedenia.
15. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia VSD a.s. Košice č.j: 10401PP/2014/An zo dňa 09.10.2014 – v dotknutom území sa nachádzajú nadzemné NN a VN rozvody; v OP je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky; vysádzať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m; vysádzať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednou izoláciou; uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky; vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku; vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava el. vedenia.
16. Pri realizácii stavby dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Poprad, odbor starostlivosti o ŽP č.j: OU-PP-OSZP-2014/011634-02-VE zo dňa 17.09.2014 – pri stavebných prácach dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie; v miestach výkopov kde by mohlo dôjsť k poškodeniu vzrastlej zelene realizovať práce ručným spôsobom, bez použitia stavebných mechanizmov; pri výkope v blízkosti existujúcich solitérov stromov postupovať šetrným spôsobom s vylúčením poškodenia koreňového systému; prípadný nevyhnutný výrub riešiť udelením súhlasu na výrub; stavebné práce realizovať po etapách s postupnou spätnou úpravou terénu; ku kolaudácii zrealizovať terénne úpravy.

17. Pri stavebných prácach postupovať tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzom majetku. V opačnom prípade je stavebník povinný túto škodu odstrániť na vlastné náklady (príp. ten, kto bude stavbu realizovať).
18. Po ukončení stavby požiada stavebník stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.

V konaní neboli vznesené žiadne pripomienky.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Správny poplatok bol zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení vo výške 200,- € do pokladne Obce Ždiar.

Odôvodnenie.

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 90 Košice, IČO: 36 599 361, zastúpená Ing. Marcelom Fiterem, zastúpená Obcou Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, podala dňa 7.10.2014 na Obec Ždiar žiadosť o vydanie stavebného povolenia na energetickú líniovú stavbu "Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov" v Ždiari, na pozemkoch ako je vyznačené v situačnom výkrese na podklade katastrálnej mapy. Nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, čísla parciel sa podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, neuvádzajú. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Listom čj: ZSK/982/2014-JK zo dňa 10.10.2014 stavebný úrad oznámil začatie konania a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a zároveň boli upozornení, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadria sa má za to, že so stavbou súhlasia. V stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa VTP na výstavbu.

K stavbe sa vyjadrili : SPP – D a.s. Bratislava, PVPS a.s. Poprad, VSD a.s. Košice, ST a.s. Bratislava, OkÚ-OSZP Poprad, E.I.C.E. Prešov. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné. Ich podmienky boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody pre ktoré by stavbu nepovolil a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení proti tomuto rozhodnutiu sa možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Obec Ždiar, Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a BP, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Príloha : overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa : 14.11.2014

Zvesené dňa : 29.11.2014

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa :

1. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Obec Ždiar, Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
3. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
4. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
5. VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Ing. Peter Zlaczki - projektant
6. E.I.C. s.r.o., Urbánkova 4037/13, 080 01 Prešov
7. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o ŽP, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
8. ST a.s., CSI Východ, Poštová 18, P.O.Box D 30, 042 01 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča

