



OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit

Č.j: KR/903/2015-JK

vo Svite dňa 09.12.2015

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, dňa 15.10.2015 podala návrh na kolaudáciu líniovej energetickej stavby „**Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov**“ na pozemkoch v k.ú. Ždiar ako je zamerané v geodetickej dokumentácii stavby.

Nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, čísla parciel sa podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, neuvádzajú.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/928/2014-JK zo dňa 14.11.2014.

Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) a podľa zákona 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona posúdil návrh podľa § 82 odst. 1 stavebného zákona

- povoľuje užívanie stavby -

druh stavby : inžinierska líniová energetická stavba : „**Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov**“ na pozemkoch v k.ú. Ždiar ako je zamerané v geodetickej dokumentácii stavby.

Členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

PS 01 – Trafostanica úsek 01 – trafostanica TS – montáž

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

úsek 01 – NN vedenie pre IBV – montáž

úsek 03 - prepojovacie NN vedenie – montáž

úsek 04 – VN prípojka

Popis stavby :

PS 01 – Trafostanica úsek 01 – trafostanica TS – montáž

Trafostanica bude osadená na pozemku parc.č. 2767/1. Navrhnutá je betónová bloková trafostanica koncová, s vonkajším ovládaním.

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

úsek 01 – NN vedenie pre IBV – montáž – NN vedenie je navrhnuté plastovými káblami NAYY-J 4x150 SE a NAYY-J 4x70 SE. Sú navrhnuté káble s plným jadrom, nakoľko sa v budúcnosti uvažuje o pripojení ďalších odberateľov. Rozvodné istiace skrine a prípojkové skrine sú navrhnuté plastové.

úsek 03 - prepojovacie NN vedenie – montáž – z projektovanej TS sa severným smerom uloží NN kábel NAYY-J 4x70 SE a ukončí sa v prípojčkovej skrínke č. 1 – SPP6. Južným smerom sa vyvedie NN kábel NAYY-J 40x150 SE. Po zaslučkovaní v prípojčkovej skrínke č. 2 – SPP6 pokračuje južným smerom a následne západným smerom pozdĺž plynovodu a vodovodu. Kábel sa slučkuje cez skrine SPP6 č. 3, 4 a končí v č. 5. Východným smerom sa vyvedú dva káble a po 40 m pokračujú južným smerom uložené v nespevnenej komunikácii. Jeden kábel sa slučkuje cez skriňu SPP6 č. 7. a 6. Káble sa na podpernom bode č. 1. napoja na jestvujúce NN vzdušné vedenie na ktorom sa zdemontuje jestvujúca VRIS 2 a namontujú sa dve skrine VRIS 2. NN káble sa zapoja. Na podpernom bode č. 2. sa jestvujúcej NN siete zdemontuje plechová skriňa VRIS 2 a namontuje sa plastová skriňa VRIS 2. Na podpernom bode č. 3 jestvujúcej NN siete sa zdemontuje jestvujúca plechová skriňa VRIS 1 a zapojí sa.

úsek 04 – VN prípojka – je navrhnutá káblom NA2XS2Y 1x150 RM/25 uloženým v zemi. VN podperný bod určený na výmenu je z odstreďovaného železobetónu. Na VN podperný bod sa namontuje zvislý úsekový odpojovač OTE 25/400-32. VN obmedzovače prepätia a VN kábel sa ukončí vonkajšími VN koncovkami. V blokovej trafostanici sa VN káble ukončia VN vnútornými koncovkami. Do VN poistkovej skrine sa namontujú VN obmedzovače prepätia.

Pri miestnom zisťovaní boli zistené tieto nedorobky a musia byť odstránené v týchto lehotách:

- uviesť do pôvodného stavu komunikáciu na parc.č. KN C 2770/3 (sú vyjazdené koľaje mimo komunikácie po pozemku parc.č. KN C 2774/4 a 2774/5) T: 06/2016

Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 stavebného zákona tieto podmienky :

1. Pri užívaní stavby dodržiavať bezpečnostné predpisy.
2. Pravidelne kontrolovať a obnovovať revízne správy elektrického zariadenia.

O d ô v o d n e n i e

Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, dňa 15.10.2015 podala návrh na kolaudáciu líniovej energetickej stavby „Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“ na pozemkoch v k.ú. Ždiar ako je zamerané v geodetickej dokumentácii stavby.

Nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby , čísla parciel sa podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, neuvádzajú.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/928/2014-JK zo dňa 14.11.2014.

Stavebný úrad listom č.j: ZKK/903/2015 zo dňa 28.11.2015 oznámil začatie kolaudačného konania a na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 24.11.2015.

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

K návrhu navrhovateľ predložili tieto doklady : PD overenú v stavebnom konaní, osvedčenie o typovej skúške vyhradeného technického zariadenia, doklad o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe, správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia - bleskozvod, zriadenie VN prípojky, TS a NN vývodov, odborné stanovisko k úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia, osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, atesty, vyhlásenia o zhode od použitých výrobkov, geometrický plán, technicko – geodetickú dokumentáciu, oprávnenie dodávateľskej firmy na realizáciu, odborné prehliadky, montáž technických zariadení elektrických.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie.

Správny poplatok podľa pol. 62 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení bol uhradený do pokladne Obce Ždiar vo výške 120 eur.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenie na Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a BP, so sídlom Námestie mieru 3, 080 01 Prešov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

signet

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa : 10.12.2015

Zvesené dňa : 25.12.2015

signet
odtlačok pečiatky
podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:

1. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

3. VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Ing. Peter Zlaczki - projektant
4. Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 058 01 Prešov

5. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o ŽP - OH, Partizánska 690/87, 058 01
Poprad