



OBEC ŽDIAR

Č.j: 627/2009

V Ždiari, dňa 1.06.2009

Zverejnené na vývesnej tabuli obce
Zverejnené na webovej stránke obce

VEC: Uskutočnenie stavebných prác (trieda 45.23) stavebného diela:
„ **Viacúčelové ihrisko s umelou trávou v Ždiari**“ - **podložie ihriska**
– **výzva na predloženie ponuky**

Obec Ždiar v rámci prieskumu trhu v súlade s §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyzýva** oprávnených zhotoviteľov na predloženie ponuky pre daný predmet stavebného diela. Predpokladaná hodnota zákazky je 16 597 € s DPH.

Podrobné informácie a podklady si možno vyžiadať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na obecnom úrade.

K cenovej ponuke je potrebné doložiť:

- doklad o oprávnení podnikateľ (kópia)

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Verejný obstarávateľ zašle víťaznému uchádzačovi oznámenie, že jeho ponuka uspela do 2.7.2009. Ostatným uchádzačom sa oznámenie o vyhodnotení nebude zasielať.

Miesto a termín predloženia ponúk: doručiť na Obecný úrad Ždiar do 19.6.2009 do 13.00 hod. na adresu:

Obec Ždiar
Obecný úrad 202
059 55 Ždiar

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

Vyvesené dňa 1.6.2009

Zvesené dňa:

pečiatka a podpis obstarávateľa

Príloha: technické podmienky

Obec Ždiar, 059 55 Obecný úrad 202

Tel: 052/ 4498107, 4498182, 4498100, Fax: 052/4498107, web: www.zdiar.sk, e-mail: obeczdjar@stonline.sk

IČO: 00326780, DIČ: 2021212776



O B E C Ž D I A R

Technické podmienky pre výstavbu podložia viacúčelového ihriska s umelou trávou.

Predmetom je vykonanie prípravných zemných a podkladových prác viacúčelového ihriska tejto špecifikácie :

A/ plošné kapacity :

1. hracia plocha ihriska minimálne 594 m

B/ základný rozmer :

1. osová dĺžka 33 m
osová šírka 18 m

C/ podklad ihriska : kamenná drť + drenáž

1. základná pláň - so zabudovanými drenážnymi rúrami s priemerom minimálne 60 mm s roztečou maximálne 5,60 m, uloženou v obsype z kamennej drte (4 - 8 mm) v nezamrzajúcej hĺbke
2. kamenná drť 32 - 64 mm, alt. štrk 0 - 70 mm - v hrúbke minimálne 20 cm
3. kamenná drť 8 - 16 mm, alt. štrk 0 - 32 mm - v hrúbke minimálne 8 cm
4. kamenná drť 0 - 4 mm, alt. štrk 0 - 4 mm - v hrúbke minimálne 3 cm
5. Frakcie štrku 0 - 70 mm, 0 - 32 mm, 0 - 4 mm musia svojou krivkou zrnitosti spĺňať požiadavky na priesak vody z trávnik do drenážneho systému a ak sú ílovité, tak na tento účel nevyhovujú.
6. Podkladové vrstvy pod umelý trávnik je nutné zhutňovať po vrstvách a posledná vrstva musí byť v ideálnej rovine zhutnená vo výške zhodnej s vrchom základov a kotviacich platní.
7. Zberné drenážne rúry o priemere minimálne 80 mm uložiť do nezamrzajúcej hĺbky.